



Vál- Völgyi Fesztivál

Alcsútdoboz

2026. május 23- 24.

Integrált tűzvédelmi dokumentáció KIVONAT

Összhangban a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III.8.) Korm. rendelet, valamint az 54/2014. (XII.5.) BM rendelettel hatályba léptetett Országos Tűzvédelmi Szabályzat rendelkezéseivel.

Jelen dokumentum szigorúan bizalmas, sokszorosítása, részeinek vagy egészének bármilyen jellegű felhasználása a Talentis Event and Marketing Kft. írásos engedélye nélkül szigorúan tilos! A dokumentumban található személyes adatok illetéktelen felhasználása büntetőfeljelentést von maga után!

Sopron, 2026. május 14.

Vészhelyzet-elhárítási, és cselekvési terv. Tűzvédelmi szabályzat és tűzriadó terv. Katasztrófavédelmi és biztonsági terv.

Jelen szabályozás célja azon követelmények, feladatok, használati és működési tűzvédelmi, biztonságtechnikai szabályok meghatározása, melyek betartása során elkerülhetők, illetőleg a minimálisra csökkenthetők a tűz, baleset, tömegszerencsétlenségek kialakulásainak veszélyei.

Célunk, hogy amennyiben mégis bekövetkezik egy nem várt esemény, vészhelyzet, úgy mindenki, aki a rendezvény biztonságos lebonyolításán dolgozik, vagy abban részt vesz, ismerje a vészhelyzet esetére meghatározott elvégzendő feladatait.

A vészhelyzet kezelési dokumentáció alapjaiban határozza meg a rendészeti tárgyban a rendezvényen folyó bármely tevékenység biztonságos, rendezett, rendeltetésszerű működésének biztosítását, illetőleg nem várt rendvédelmi tárgyú események, cselekmények kapcsán végrehajtandó feladatokat.

A Talentis Event and Marketing Kft. tűzvédelmi feladatainak végzésére önálló tűzvédelmi szervezet nincs, a feladatokat minden dolgozó a munkaköri feladataihoz kapcsolódóan a tűzvédelmi szabályzatban meghatározott körben köteles ellátni.

A tűzvédelmi feladatok ellátása során különös felelősség és feladatmennyiség hárul: az ügyvezetőre, a rendezőkre, a felelős helyszíni vezetőre, a biztonsági szolgálat vezetőjére, és a rendezvény lebonyolítását felügyelő és biztosító biztonsági személyzetre.

A szabályzat ezen passzusában felhívom a figyelmét minden munkavállalónak, hogy a szabályzatban foglaltak megszegése a 2012. évi. I. törvény rendelkezései értelmében rendkívüli felmondással járhat.

2012. I. Tv. 78 (1) A munkáltató vagy a munkavállaló a munkaviszonyt azonnali hatályú felmondással megszüntetheti, ha a másik fél

a) a munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, vagy

b) egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi.”

A Talentis Event and Marketing Kft. dolgozói a tűzvédelmi szabályzatban foglaltak szándékos, vagy gondatlan megszegéséből eredő szabálysértésekért anyagi felelősséggel tartoznak az érintett hatóságok ellenőrzése során kiszabott bírságok tekintetében.

A rendezvény területén tevékenységet végző külsős vállalkozók, társaságok, jogi személyiségek, vendéglátó és/vagy kereskedelmi egységet üzemeltető magán és jogi személyek a szabályzatban foglaltak szándékos, vagy gondatlan megszegéséből eredő szabálysértésekért büntetőjogi felelősséggel tartoznak az érintett hatóságok irányában, valamint a hatóságok ellenőrzése során anyagi felelősséggel tartoznak kiszabott bírságok tekintetében.

A Talentis Event and Marketing Kft. ügyvezetője által meghatalmazott személy jogosult a fentebb felsorolt külső szerződéses vállalkozások tevékenységének azonnali szüneteltetésére, megszüntetésére, amennyiben a szabályzatban foglaltakat megszegik, és veszélyeztetik a tűzvédelmi szempontból biztonságos működést.

Sopron, 2026. május 4.

Fire Safety Plans Mérnöki Iroda Kft.

Sz.h.: 9400 Sopron, Alsólővér u. 31.

Adószám: 32171701-2-08

Cégsz.: 08-09-035327

K&H: 10404058-50527088-53691001

Felhoffer Eszter

Dokumentáció készítője

Felelős rendezvényszervező

TARTALOMJEGYZÉK

1.	ÁLTALÁNOS ADATOK, INFORMÁCIÓK.....	4
1.1.	A RENDEZVÉNY, RENDEZŐ ADATAI	4
1.2.	TŰZVÉDELMI DOKUMENTÁCIÓ KÉSZÍTŐJÉNEK ADATAI	4
1.3.	A RENDEZVÉNY HELYSZÍNE.....	4
1.4.	PROGRAM	6
1.5.	A RENDEZVÉNY LÁTOGATOTTSÁGA	6
1.6.	BIZTONSÁGTECHNIKAI INFRASTRUKTÚRA	8
1.7.	FONTOSABB KÖZREMŰKÖDŐK	8
1.8.	A RENDEZVÉNY KAPCSÁN ELÉRHETŐ FONTOSABB INFORMÁCIÓK A KÖZÖNSÉG RÉSZÉRE ..	8
2.	A RENDEZVÉNY SZERVEZÉSÉBEN ÉS LEBONYOLÍTÁSÁBAN RÉSZT VEVŐK TŰZVÉDELMI ÉS VESZÉLYHELYZETRE VONATKOZÓ FELADATAINAK ÉS KÖTELEZETTSÉGEINEK MEGHATÁROZÁSA.....	9
2.1.	TŰZVÉDELMI FELADATOK MEGHATÁROZÁSA	9
3.	RENDEZVÉNYHELYSZÍNEKRE VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI SZABÁLYOK	10
3.2.	TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI SZABÁLYOK.....	10
3.3.	A RENDEZVÉNY TERÜLETÉNEK BIZTONSÁGTECHNIKAI VÉDELME	11
3.4.	BIZTONSÁGTECHNIKAI KIVITELEZÉSBEN RÉSZTVEVŐ SZERVEZETEKSEL TÖRTÉNŐ KAPCSOLATTARTÁS.....	11
4.	CSELEKVÉSI ÉS INTÉZKEDÉSI TERV	12
4.1.	VÉSZHELYZET ESETÉN A TÖMEGEK TÁJÉKOZTATÁSÁRA SZOLGÁLÓ ESZKÖZPARK	12
4.2.	IRÁNYÍTÁSI PONT BEMUTATÁSA	12
4.3.	TŰZTÍPUSOK	13
4.4.	ESETLEGESEN KIALAKULÓ TŰZESEK ÉS INTÉZKEDÉSEK.....	17
4.5.	TÁRSADALMI, KÖRNYEZETI, SZOCIOLÓGIAI VESZÉLYFORRÁSOK ÉS KOCKÁZATI TÉNYEZŐK	19
4.6.	VESZÉLYES IDŐJÁRÁSI HELYZETEK KIALAKULÁSA	20
4.7.	EGÉSZSÉGÜGYI JELLEGŰ VESZÉLYFORRÁSOK ÉS KOCKÁZATI TÉNYEZŐK.....	21
	MENEKÜLÉSI TERV	23

1. ÁLTALÁNOS ADATOK, INFORMÁCIÓK

1.1. A RENDEZVÉNY, RENDEZŐ ADATAI

1.1.1. A rendezvény megnevezése

Vál-Völgyi Fesztivál

1.1.2. Rendezvény rendeltetése, rendezvényhez kapcsolódó szolgáltatások megnevezése

Zenei szolgáltatás, koncertek, ételes és italos vendéglátó egységek, helyi termelők, cégbemutatók, bor és gasztronómiai falu stb.

1.1.3. A rendezvény gyakorisága, megtartásának napja, a kezdésének és befejezésének időpontja

Alkalmi rendezvény, 1 alkalommal, 2 napon keresztül

Építés:	2026. május 18-22.
A rendezvény kezdetének időpontja:	2026. május 23. 10:00
A rendezvény befejezésének időpontja:	2026. május 24. 24:00
Bontás:	2026. május 24-27.
Nyitva tartás:	2026. május 23. 10:00 – 24:00 2026. május 24. 10:00 – 24:00

1.1.4. A rendezvény helyszínéről szolgáló ingatlan címe, alapterülete

Ingatlan címe: 8087 Alcsútdoboz, külterület, Helyrajzi szám: 017/1.

A régi termelősövetkezet területe hozzávetőlegesen 46.000 m², melyből a tömegkoncentrálódással érintett terület (rendezvényterület): 30.000 m².

A terület további részei kiegészítő infrastruktúra területek.

1.1.5. Rendezvény szervező neve, székhelye

Név:	Talenti Event and Marketing Kft.
Székhely:	8086 Felcsút, Fő utca 65.
Cégjegyzékszám:	07-09-030792
Adószám:	26571171-2-07

1.1.6. Felelős rendezvényszervező(k) helyszíni időbeosztása:

A felelős rendezvényszervezők részletes helyszíni időbeosztása mellékletben található.

1.2. TŰZVÉDELMI DOKUMENTÁCIÓ KÉSZÍTŐJÉNEK ADATAI

A dokumentációt készítette, mely megfelel a 9/2015. (III.25.) BM rendeletben meghatározottaknak:

Cégnév:	Fire Safety Plans Kft.
Székhely:	9400 Sopron, Alsólövér 31.

1.3. A RENDEZVÉNY HELYSZÍNE

1.3.1. Területhasználat jogcíme

A rendezvénynek helyet adó ingatlant bérleti szerződéssel használja a rendezvény szervezője.

1.3.2. Helye és közvetlen környezete

A rendezvénynek a Régi Termelősövetkezet (TSZ) területe ad helyet. A terület fás, rendezett állapotú. Nagyobb mennyiségű csapadék esetén is a terület a kijelölt, murvás útvonalakon

könnyedén közlekedhető gépjárművel. A domborzati viszonyoknak köszönhetően, a hirtelen időjárás változás lehetősége fennáll. A területen a fák állapotának vizsgálata, illetőleg azok karbantartása a terület tulajdonosának, a kötelezettsége, mely azt folyamatosan végzi a területen.

1.3.3. Megközelítés normál helyzetben

A rendezvény helyszíne Alcsútdoboz település szélén található, a község legfontosabb megközelítése a 811-es főúton lehetséges. A 811-es főút, az 1-es út, valamint az M1-es (E60) út felől megközelíthető. A település megközelíthetősége továbbá az M7-es (E71) út felől is biztosított. A rendezvényre való eljutás az M1-es autópályáról érkezőknek a községen keresztül lehetséges. A megközelítés nagyobb forgalom esetén is viszonylag könnyed.

A közönség egy része a Vál-völgyi Kisvasúttal érkezik, melynek megállója közvetlen az Arborétum mellett található onnan a rendezvény területe gyalogosan megközelíthető, továbbá Felcsútról külön buszjárat indul a rendezvényhelyszínre. A gépjármű és gyalogos forgalmat a rendezvény biztonsági szolgálata a rendezvény teljes időtartama alatt felügyeli és segíti.

Az autós forgalom Etyek település felől, az 1-es út irányából Felcsút településen keresztül, az M7-es autópálya felől, továbbá a 811-es úton Székesfehérvár irányából is meg tudja közelíteni a rendezvény területét.

1.3.4. Megközelítés vészhelyzetben

A vészhelyzeti gépjárművel való megközelítés irányai megegyeznek a normál helyzetben használható megközelítési útvonalakkal. Vonulás esetén a biztonsági személyzet elsőbbségi vagy kizárólagos felvonulási utat biztosít a mentésben, vagy katasztrófa-elhárításban résztvevők számára.

A teljes rendezvény közterületen megközelíthető tűzoltó gépjárművekkel, a bejutás minden mentésben résztvevő jármű részére akadálymentes. A rendezvény területén belül legalább 2,5 m széles közlekedési útvonalak kerülnek kialakításra. Parkolás a gépjárművekkel a felvonulási utakon tilos, melyet a biztonsági szolgálat felügyel.

Vonulás esetén a mentő, tűzoltó egységeknek tájékoztatást nyújt a rendezvény biztonsági vezetője.

Az utakon vészhelyzetben nagyszámú, tömegesen menekülő emberre lehet számítani, így fokozott óvatossággal kell megközelíteni a helyszínt.

A rendezvény helyszíne beavatkozás-taktikai szempontból három fő szekcióra tagolható:

- Nagyszínpad
- Kiszínpad
- Food court
- Kézműves vásár

Mivel egzakt módon nem meghatározható a szabadtéri rendezvényeken telepített installáció csoportok, kereskedelmi és szolgáltató építmények, rendezvényhelyszínek stb. közt megtartandó minimális tűztávolság, ezért az egyes szekciók között legalább 2,5 m távolságot tartunk. A „tűztávolság” megtartása alapvetően a kiépített és kijelölt közlekedési és menekülési útvonalakkal megoldott. Az egyes vendéglátó egységek legfeljebb 30,0 m hosszúságú blokk vagy hálószerű kialakításúak. Ezen jellegű építmények tekintetében tűzterjedés elleni védelem csak a blokkosított egységek közt oldható meg, arra vonatkozóan számítás nem indokolt, nem készül.

Beavatkozás szempontjából a rendezvény helyszínéül szolgáló terület a 2,5 m széles murvás útvonalak alkalmasak a tűzoltó gépjárművekkel történő közlekedésre.

1.3.5. Térkép

Az esemény megszervezése során több térkép is készül, melyen a legfontosabb információk kerülnek feltüntetésre. A térképek Mellékletben találhatóak.

- Áttekintő programtérkép
- Tűzvédelmi térkép a menekülési utakkal, áramtalanítási lehetőségekkel, felvonulási útvonalakkal, tűzoltó készülékek elhelyezésével, az oltóvíz források feltüntetésével, és az egyéb tűzoltási és tűzvédelmi eszközök és berendezések elhelyezésének megjelölésével.
- PB palackok felhasználási helyeire vonatkozó térkép.

1.3.6. Terület felosztási egységei

A terület legfontosabb egységei funkciók tekintetében és az ott egyidejűleg tartózkodó vendégek jelenléte alapján veszélyesség szerint kerülnek meghatározásra.

A színpadok veszélyeztetett területeire kiürítésszámítás készült. Maga a rendezvény nem kerül tűzszakaszolásra, illetőleg a rendezvény egyes helyszínei sem, mivel szabadtéri rendezvényen a tűzszakasz, illetőleg a tűszakasz határ nem definiálható. A rendezvényen felállított színpadok és egyéb installációk nem épületek és nem is szabadtéri tárolási egységek, így a tűztávolság sem értelmezhető.

A megkülönböztethetőség és az egyszerűbb eligazodás érdekében főbb helyszínenként szekciókra osztjuk az egyes területrészeket, melyek alapján az alábbi területeket jelöljük meg:

1. Nagyszínpad
2. Kiszínpad
3. Food court
4. Kézműves vásár

1.4. PROGRAM

A rendezvény színpadi programja megtekinthető a rendezvény hivatalos honlapján, az alábbi weblapl címen: <https://valvolgyizsur.hu/fellepok-idorendben/>

1.5. A RENDEZVÉNY LÁTOGATOTTSÁGA

1.5.1. Várható nézőszámok időszakos felosztásban

A nyitást követően folyamatos a látogatók érkezése. Tapasztalatok alapján a délutáni órákban van egy intenzív látogatói időszak.

A vendégek jelentős része a rendezvény zárását követően hagyja el a helyszínt, ez a második nagyobb látogatói hullám, de már a rendezvényterület elhagyásának tekintetében.

A felelős rendezvényszervező által kiállított nyilatkozat a rendezvény területén várható egyidejű résztvevők számáról Mellékletben megtalálható.

A rendezvény ingyenes, a bejutás így nem korlátozott.

1.5.2. Demográfia adottságok

A rendezvényre nemre és egészségi állapotra tekintet nélkül minden korosztály érkezik. Jellemzően önállóan menekülni képes személyek részvétele várható, de jelen lehetnek cselekvésükben és mozgásukban korlátozott személyek is, akikre a biztonsági szolgálat kiemelt figyelmet fordít egy esetleges kiürítés, menekítés során.

1.5.3. Mozgásukban és cselekvőképességükben korlátozottak részére nyújtott speciális intézkedések

A rendezvény területe akadálymentesített, mozgáskorlátozottak számára is megközelíthető, a programokon való részvétel biztosított.

1.5.4. Belépés a rendezvényre

A rendezvény ingyenes, a bejutás így nem korlátozott.

A rendezvényterületre belépő látogatók számát a beléptető pontokon a biztonsági személyzet clicker kézi számláló segítségével követi nyomon. Amennyiben a rendezvény területén oly mértékben növekedne meg a látogatói létszám, hogy az meghaladja a befogadóképességet, úgy a rendezvényt biztosító biztonsági szolgálat korlátozza az rendezvény területre történő beengedést, szükség esetén a hivatalos szervek, hatóságok segítségét kéri.

1.5.5. Járművek be- és kihajtása

A rendezvény területén a gépjárművek részére alapesetként a behajtás/parkolás tilos. A rendezvény ideje alatt a területen csak érvényes autóbehajtási-engedéllyel rendelkező gépjárművek közlekedhetnek és parkolhatnak. Engedélyt előzetesen igényelni kell, amit a Talentis Event and Marketing Kft. elbírál, és csak a legszükségesebb esetekben ad ki.

Gépjárművel az építés-bontás ideje alatt jogosultak a közreműködők a Talentis Event and Marketing Kft.-vel előzetesen egyeztetett, szükséges mértékben közlekedni és parkolni. A rendezvény területén a KRESZ szabályai érvényesek. A környezet védelmének érdekében a rendezvényen csak a kijelölt közlekedési utakat lehet használni gépjármű forgalomra, minden más területre – pl. füves területek – tilos a ráhajtás.

A rendezvény megnyitása előtt köteles minden résztvevő, közreműködő eltávolítani a gépjárműveit, bontáskor a torlódások és balesetek elkerülése miatt a rendezvény területére kizárólag a látogatók távozása után lehet gépkocsival behajtani.

A rendezvény területére behajtó gépjárműveken minden esetben (építés és bontás időszakában is) a gépjármű használója köteles feltüntetni a gépkocsi rendszámát és a sofőr mobiltelefonos elérhetőségét.

A rendezvény ideje alatt (építés és bontás időszakában is) engedély nélkül behajtó vagy parkoló gépjárművek tulajdonosait/üzembentartóit a biztonsági szolgálat felszólítja a terület elhagyására.

Amennyiben egy gépjármű a Talentis Event and Marketing Kft. által engedélyezett meghaladó mértékben vagy nem szabályosan, a szervezők munkáját zavarva tartózkodik a rendezvény területén a rendezvény ideje alatt (ideértve az építési és bontási időszakot is), a Talentis Event and Marketing Kft. jogosult ezen gépjárművet a gépjármű tulajdonosának/üzemeltetőjének költségére történő azonnali elszállítására, a gépjármű tulajdonosának/üzemeltetőjének haladéktalan értesítése az esemény egyidejű jegyzőkönyvezése mellett.

A Talentis Event and Marketing Kft. az elszállított gépjárművet a helyszínen található parkolásra kijelölt területen helyezi el, ahonnan a felmerült költségek megtérítését és a kellő jogosultság igazolását követően adja ki azt.

1.5.6. Eltávozás a rendezvényről

A közönség várhatóan busszal, kisvasúttal és gyalogosan hagyja el nagy létszámban a helyszínt. A gépjárművel érkezettek a parkolóból a fő közlekedési utakon keresztül távoznak. Az eltávozás során figyelemmel kell lenni az egy időben megjelenő nagy létszámú gyalogos közlekedésre, amely során a közterületeken a rendezvény helyszínét elhagyó vendégek önállóan távoznak.

1.5.7. Eltávozás veszélyhelyzetben

A rendezvény helyszínéről történő eltávozás a Cselekvési Tervben meghatározottak szerinti, a biztonsági szolgálat belső protokollja szerinti, a rendezvény szervezője és a biztonsági vezető által hozott együttes döntés alapján kerül végrehajtásra.

A végrehajtás során figyelembevételre kerül a teljes vagy részleges eltávozás szükségessége. Amennyiben részleges eltávozásra kerül sor, úgy az érintett területrészt a biztonsági szolgálat vezetője által, a rendezvény szervező egyetértésével, meghatározott ütemezett eltávozás kerül végrehajtásra.

Az eltávozás során veszélyhelyzetben minden esetben a kijelölt menekülési útvonalakat kell igénybe venni.

1.6. BIZTONSÁGTECHNIKAI INFRASTRUKTÚRA

A rendezvényen előerős dolgozói személyzet a biztonságvédelem alapja. Minimálisan minden megkezdett 200 fő résztvevőnként 1 fő, a rendezvényszervező által kinevezett biztonsági személy kerül vezénylésre.

A biztonsági őrzés során elsősorban a biztosítási tervben foglaltak kerülnek végrehajtásra, mindamelllett az adott rendezvény esetében az 54/2014. (XII.5.) BM rendelettel hatályba léptetett Országos Tűzvédelmi Szabályzat biztonsági személyzetére vonatkozó rendelkezései, illetve a 23/2011. (III.8.) a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló rendelkezései is megtartásra kerülnek.

A közlekedés korlátozásáról, a vendégek elől elzárt területekről ideiglenesen telepített mobil kerítés és terelő elemek gondoskodnak.

1.7. FONTOSABB KÖZREMŰKÖDŐK

1.7.1. Biztonsági szolgálat

Cégnév: Transport Security Kft.
Székhely: 8086 Felcsút, Szári u. 26.

1.7.2. Tűzvédelmi szaktanácsadó

Név: Fire Safety Plans Kft.
Székhely: 9400 Sopron, Alsólövér utca 31.

1.7.3. Tűzoltó, műszaki mentő szolgálat

Cégnév: Alcsúti Önkéntes Tűzoltóság
Székhely: 8081 Alcsútdoboz, Szabadság út 1/29.

1.7.4. Egészségügyi szolgálat

Cégnév: Országos Mentőszolgálat
Székhely: 1055 Budapest, Markó utca 22.

1.8. A RENDEZVÉNY KAPCSÁN ELÉRHETŐ FONTOSABB INFORMÁCIÓK A KÖZÖNSÉG RÉSZÉRE

A rendezvényről bővebb információt a látogatók a <https://valvolgyizsur.hu/gyakran-ismetelt-kerdesek/> weboldalon tudhatnak meg. Saját biztonságukról, az érvényes házirendről, valamint a programokról is ezen felületek adnak bővebb felvilágosítást.

2. A RENDEZVÉNY SZERVEZÉSÉBEN ÉS LEBONYOLÍTÁSÁBAN RÉSZT VEVŐK TŰZVÉDELMI ÉS VESZÉLYHELYZETRE VONATKOZÓ FELADATAINAK ÉS KÖTELEZETTSÉGEINEK MEGHATÁROZÁSA

2.1. TŰZVÉDELMI FELADATOK MEGHATÁROZÁSA

2.1.1. Vendégekre, látogatókra vonatkozó tűzvédelmi szabályozás

Kötelesek betartani a táblákon, piktogramokon és a házirendben feltüntetett tűzvédelmi előírásokat. Kötelesek a biztonsági személyzet, a szervezők, a rendezvény területén dolgozók tűzvédelmi utasításait, felszólításait betartani, annak maradéktalanul eleget tenni.

„Mit tegyünk nem várt esemény, tűz keletkezése esetén?”

A tűz: az anyagi javak pusztulásával, az emberi élet, egészség veszélyeztetésével járó az ember által nem kívánt időben és térben nem korlátozott és nem ellenőrzött égési folyamat.

Tűz esetén tájékoztassuk a hozzánk legközelebb álló biztonsági személyt, rendezőt. Fontos, hogy higgadtak maradjunk, ne hadarjunk, beszéljünk érthetően, fogalmazzunk egyszerűen és világosan.

Amennyiben a tüzet a keletkezés pillanatában észleljük, és az még nem veszélyezteti a testi épségünket, keressünk egy tűzoltó készüléket, melyet a rendezvény minden építményében, színpadon, vendéglátó- és kereskedelmi egységben találunk, és próbáljuk meg eloltani a tüzet. Kérjünk meg valakit a közelünkben, hogy az előzőek szerint tájékoztassa a személyzet egyik tagját. A tűz oltását csak a saját és mások testi épségének veszélyeztetése nélkül kíséreljük meg.

A tűzoltó készüléket használjuk rendeltetésszerűen. Húzzuk ki a biztosító szeget, irányítsuk a tömlőt a tűz irányába és szakaszosan működtessük. A tüzek nagytöbbsége a kezdeti fázisban egy tűzoltó készülékkel eloltható.

Elektromos tüzek keletkezése esetén ne használjunk vizet semmilyen körülmények között.

Távolodjunk el a tűztől veszélyeztetett területtől, és ne báméskodjunk, ne legyünk „katasztrófa turisták” engedjük a tűz oltásán tevékenykedőket dolgozni, és készüljünk fel a hivatásos egységek kiérkezésére. A tűzoltóknak és a tűzoltó gépjárműveknek engedjük teret a káresemény felszámolásához.

Segítsük társainkat, a területet elhagyásában. Ne feledkezzünk meg az ittas és bódult állapotban lévők megsegítéséről sem, ne hagyjuk magára az esetlegesen már megsérült társainkat sem.

Figyeljük a menekülési és útirányjelző táblákat, feliratokat, piktogramokat, kövessük a menekülési útirányt, hallgassuk figyelmesen a hangosbeszélőkön kapott instrukciókat, figyeljük a kivetítők útmutatásait.

Figyeljük a biztonsági személyzet iránymutatásait, ne bíráljuk felül az utasításait. Ők képzett szakemberek, akik rendelkeznek megfelelő helyismerettel és szaktudással a terület biztonságos elhagyásának lehetőségeiről.

A rendezvényszervezők úgy alakítják ki a szabadtéri rendezvény helyszínüket, hogy egy esetlegesen bekövetkező nem várt esemény, tüzeset bekövetkezésekor mindenki a megfelelő időben képes legyen elhagyni a veszélyeztetett területet. Ez abban az esetben valósulhat meg, ha nem következik be pánikhelyzet és mindenki a kapott iránymutatások szerint cselekszik.

Feltétlenül kerüljük a pánikhelyzet kialakulásának lehetőségét, a higgadt-nyugodt viselkedés életet ment. „Lassan járd, tovább érsz!”

3. RENDEZVÉNYHELYSZÍNEKRE VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI SZABÁLYOK

3.1.1. Parkolók

A rendezvény közelében több szabadterei parkoló kerül kijelölésre. Az egyik nagyobb parkoló a Felcsúti körforgalom melletti Lólegelő területén, míg egy másik a 811-es főút mentén, az Alcsútdoboz Szőlő buszmegállót követő szabad területen kerül kialakításra.

Csak a kijelölt parkolóhelyen szabad a gépjárművel parkolni.

A parkolóhely állásokat raktárként használni tilos!

A parkoló területén gépjárművet javítani, szerelni tilos!

A gépjárműre vonatkozó tűzvédelmi szabályok és rendelkezések megtartásáért az üzemben tartó, illetőleg a jármű vezetője a felelős.

Két gépjármű között olyan oldaltávolságot kell biztosítani, hogy a gépjárművek ajtaja legalább az egyik oldalon teljes szélességükben nyitható legyen, az egymás mögött álló gépjárművek között pedig legalább 0,80 méter távolságot kell megtartani.

A parkolóban a gépjármű éghető folyadékkal történő tisztítása szigorúan tilos.

A parkolóban tűzveszélyes folyadékot lefejtetni, tárolni, illetve gépjárművet üzemanyaggal feltölteni vagy tűzveszéllyel járó javítást és egyéb tevékenységet végezni tilos.

A gépjármű előmelegítésére csak olyan eszközt, anyagot szabad használni, amely tüzet vagy robbanást nem okozhat. Erre a célra nyílt lángot használni tilos.

A parkolóban tilos olyan gépjárművet elhelyezni, amelyből az üzemanyag folyik vagy csepeg. A gépjárművekből esetleg kicsöpögött éghető folyadékot azonnal fel kell itatni, ennek érdekében a parkolóban el kell helyezni legalább 0,05 m³ felitató anyagot (homok) és szóróeszközt (vödör, lapát).

A területen lévő közlekedési utakat mindenkor teljes szélességükben szabadon kell tartani, azokat tilos még átmenetileg is leszűkíteni. Ugyancsak tilos a tűzvédelmi felszerelésekhez, a földgáz elzárókhhoz, a villamos kapcsoló berendezésekhez szabad hozzáférést – még átmenetileg is – akadályozni.

A szabadterek rendszeres takarításáról gondoskodni kell, azokról az éghető hulladékot legalább naponta el kell szállítani a kijelölt tároló helyekre.

Üzemképtelen gépjárművet úgy kell tárolni, hogy a többi gépjármű mozgását ne akadályozza. Gondoskodni kell mihamarabbi elszállítatásáról.

A parkolóban robbanásveszélyes osztályba tartozó anyaggal megrakott szállító jármű még ideiglenesen sem parkolhat.

A parkolási rend kialakításánál figyelembe kell venni a parkolóban lévő tűzvédelmi eszközöket és berendezéseket, azok akadálymentes megközelítését folyamatosan biztosítani kell. Ezen eszközök és berendezések előtt legalább 1,5 m távolságon belül tilos a parkolás.

Az elektromos járművek tüzeinek oltását a rendezvényhelyszínen rendelkezésre álló 6 kg-os porral oltó tűzoltó készülékekkel kell megkezdeni biztonsági távolság megtartásával. Mivel a járművekben használatos akkumulátorok 24 órán belül újra gyulladhatnak, a tűzoltóság mielőbbi értesítése szükséges a 112-es egységes segélyhívó telefonszámon. A tűzoltók kiérkezéséig az őrzésről gondoskodni kell. Akkumulátorok kigyulladás esetén a tűzoltóságot minden körülmények között értesíteni kell!

A parkoló védelmére el kell helyezni legalább 2 db MSZ EN 3 szabvány szerint gyártott 34A 183 B C oltásteljesítményű, legalább 6 kg töltetsúlyú porral oltó készüléket.

3.2. TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI SZABÁLYOK

3.2.1. A dohányzás szabályai

A rendezvény szabadterein megengedett a dohányzás, mely nem minősül tűzveszélyes tevékenységnek, azonban kiemelt figyelmet kell rá fordítani.

A rendezvényterület minden épületére vonatkozóan a létesítmények zártterű helyiségeiben az 1999. évi XLII. törvény rendelkezései alapján nem szabad dohányozni, elektronikus cigarettát vagy dohányzást imitáló elektronikus eszközt használni! Az erre vonatkozó tilalmat a létesítmények területén biztonsági jellel szükséges jelölni.

A rendezvény területén biztosítani szükséges a megfelelő mennyiségű, nem éghető anyagú hamutartót. A hamutartók tartalmát csak nem éghető anyagú gyújtóbe lehet üríteni.

Égő dohányneműt, gyufát és egyéb gyújtóforrást tilos olyan helyre tenni vagy eldobni, ahol az tüzet, vagy robbanást okozhat.

Csillagszórót, gyertyát, egyéb nyílt lángú világító eszközt, valamint pirotechnikai terméket a létesítmények területén használni TILOS.

Dohányozni, nyílt lángot használni nem szabad olyan helyiségben, szabadtéren, ahol fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot állítanak elő, tárolnak, dolgoznak fel, használnak. A dohányzás és a nyílt láng használatának tilalmát biztonsági jellel kell jelölni.

3.2.2. A szabadtéri tűzgyújtás tilalma

Minden fajta célra irányuló szabadtéri tűzgyújtás tiltott a rendezvény területén.

3.3. A RENDEZVÉNY TERÜLETÉNEK BIZTONSÁGTECHNIKAI VÉDELME

3.3.1. Kerítésrendszer

A rendezvény teljes területe kerítéssel körül határolt. A rendezvény területén belül a közönség elől elzárt technikai területek különböző mobil kerítés rendszerekkel, könnyű fémszerkezetes kerítéselemekkel kerülnek körülkerítésre. A színpadok előtt ún. taposó-kordon kerül telepítésre a nagyobb biztonság érdekében.

3.3.2. Térvilágítás

A rendezvény kijelölt menekülési útvonalain reflektorok, valamint egyes útvonalakon fényfüzerek kerülnek kihelyezésre, melyek a rendezvény ideje alatt folyamatosan üzemelnek, működésüket dízel aggregátor biztosítja. Vészhelyzet esetén további, aggregátorról működő reflektorok kerülnek üzemeltetésre.

3.4. BIZTONSÁGTECHNIKAI KIVITELEZÉSBEN RÉSZTVEVŐ SZERVEZETEKEL TÖRTÉNŐ KAPCSOLATTARTÁS

3.4.1. Forgalomtechnika

A rendezvényen az autós forgalomirányítók segítik a közlekedést. A forgalomirányításban résztvevők megkülönböztető, jól láthatósági mellényben irányítják a forgalmat, segítik a parkolást és megelőzik a forgalmi akadályok kialakulását.

3.4.2. Hatósági kapcsolattartás

A rendezvény megtartásáról az érintett hatósággal és szakhatóságokkal a szükséges egyeztetés megtörtént.

4. CSELEKVÉSI ÉS INTÉZKEDÉSI TERV

4.1. VÉSZHELYZET ESETÉN A TÖMEGEK TÁJÉKOZTATÁSÁRA SZOLGÁLÓ ESZKÖZPARK

4.1.1. Verbális eszközök

4.1.1.1. Élő szóban

A biztonsági szolgálat, illetve a szervezői személyzet segíti a résztvevők tájékozódását.

4.1.1.2. Kézi hangosbeszélő

A rendezvény szervezőnél és a biztonsági személyzetnél kézi hangosbeszélő áll rendelkezésre, mely szükség szerint a tömegtájékoztatásra felhasználható.

4.1.1.3. Hangos bemondó rendszer

Amennyiben a rendezvényen tömegtájékoztatásra van szükség, úgy a telepített színpadrendszer hangrendszerén keresztül van mód a tömeg tájékoztatására, mind élőszóba.

4.1.2. Vizuális eszközök

4.1.2.1. Kivetítők

Az eseményen egy 10x6 m nagyságú kivetítő kerül telepítésre a Nagyszínpad mögött, valamint a kisszínpadnál egy 5x3 m nagyságú, melyen a szervezők szükség esetén a műsorszünetekben információkat, a veszélyhelyzeti viselkedésre vonatkozó utasításokat, valamint a menekülési lehetőségeket mutatják be a közönségnek. Tömegdinamikai korlátozó intézkedések korlátozása céljából történő kivetítés nem tervezett, azonban amennyiben szükséges, erre a lehetőség fennáll.

Az alábbi honlapon letölthetőek előzetesen a veszélyhelyzet estén lejátszandó videók:

<https://www.katasztrofavedelem.hu/325/a-szabadtéri-rendezvényekről-szolo-tv-mi-hez-kapcsolodo-videofile-ok>

4.1.2.2. Egyéb tájékoztató felületek

Az esemény helyszínén további nagyméretű eligazító térkép és információs, a helyismeretet segítő molinók kerülnek kihelyezésre a menekülési útirányjelzőkön kívül.

4.1.2.3. Menekülési útirányjelzők

A rendezvényre valamennyi közlekedési útvonalon, valamint fontosabb programhelyszínen szabványosított EVERLUX utánvilágító táblák (1200 x 600 mm) kerülnek kihelyezésre, melyek az MSZ ISO 6309 előírásainak megfelelnek, így az 54/2014. (XII.5.) BM rendelet előírásait teljesítik.

A táblák kihelyezése úgy kerül kialakításra, hogy a rendezvényhelyszínek bármely pontjáról legalább egy jól látható és felismerhető legyen és megfelelő vizuális információt közöljön a menekülés irányáról a rendezvényen tartózkodók részére.

A táblák megvilágítására tartalék áramforrást nem biztosítunk, mivel szabványos utánvilágító kivitelűek.

4.2. IRÁNYÍTÁSI PONT BEMUTATÁSA

A rendezvény kiemelt szabadtéri zenés, táncos rendezvény, ennek megfelelően területén Irányítási Pont kerül kialakításra.

Az Irányítási Ponton (a továbbiakban: IP) a legfontosabb biztonsági és üzemeltetési szempontból kiemelkedő szereppel bíró közreműködő belső, illetve külső közreműködők egy-egy delegált vezetője kap helyet, és saját szakterületének ügyvitelébe becsatlakozva kapcsolatot tart a helyszínen tartózkodó társszervezetekkel, egy esetleges vészhelyzet esetén irányítási pontként szolgál, koordinálja az élet- és vagyónvédelem biztosításában résztvevő egységeket.

Az IP jól felszerelt eszközparkkal bír, minden a rendezvény kapcsán releváns adat ide fut be a gyors és hatékony döntéshozatal segítéséért.

Az IP elektromos hálózattól független, telefonnal, mobiltelefonnal, URH rádióval, hangosbemondóval.

4.2.1. Résztvevők

Az IP a Talentis Event and Marketing Kft. felelős rendezvényszervezője, illetve az általa meghatalmazott személy, pl. műszaki vezető irányítása és felügyelete alatt látja el feladatait, az általa meghatározottak szerint működik.

Szolgáltatói résztvevők:

- Biztonsági szolgálat képviselője
- Egészségügyi/mentő szolgálat képviselője
- Tűzoltói készenléti szolgálat

4.2.2. Üzemidő

Az Irányítási Pont üzemideje megegyezik a rendezvény nyitvatartási idejével, azaz május 23-án 10:00-24:00 és május 24-én 10:00-24:00.

4.2.3. A válságstáb felállításának lehetséges esetei

- Valamelyik helyszín teljes kiürítésének szükségessége
- A rendezvény teljes területe kiürítésének szükségessége
- Terrorfenyegetettség
- Bombariadó
- Járványfenyegetettség
- Időjárás előrejelzés alapján rendkívüli intézkedések meghozatalának szükségessége
- Vészhelyzet kialakulásának fennállása
- Katasztrófhelyzet bekövetkezésének lehetősége
- Tömegpánik fenyegetettség

A válságstábot a felsoroltakon túlmenően indokolt esetben összehívhatja:

A szervező részéről:

- A rendezvényszervező
- A felelős műszaki vezető
- A biztonsági vezető

4.3. TŰZTÍPUSOK

A rendezvény területén előfordulható tűz keletkezési okok:

- Elektromos energia (villámcsapás, vezetékek túlterhelése, rövidzárlat, hibás kapcsolás, elektromos szikra stb.)
- Nyílt láng (hegesztés, szabadban történő tüzelés, nyílt lángú világítóeszköz, húsüstölés stb.)
- Öngyulladás (növényi anyagokban, szerves folyadékokban akkumulálódott hő, kémiai anyagok vegyi reakciója)
- Hőtermelő berendezés (tüzelő-, fűtőberendezések, szárító berendezések túlhevülése, hőátadása, füstcső hibája, kipattanó szikra stb.)
- Dohányzás (gyakori keletkezési ok, ezért a nyílt lángtól elkülönítve önálló keletkezési okként szerepel; a dohányzás során alkalmazott nyílt lángtól és az égő dohányneműtől keletkezett tüzek esetén kódolandó)
- Technológiai hiba (hibás technológia, előírások megszegése, építési hiba, túlterhelés stb.)
- Robbanás (palackok, pirotechnikai anyagok stb.)
- Egyéb (pl.: gépjármű tüzeset)

4.3.1. Vegetációs tüzek

A rendezvény területe vegetációs tűz keletkezésének lehetőségével érintett terület, ezért az alábbi kockázat csökkentő intézkedéseket kell megtenni a rendezvény megkezdése előtt. A rendezvény területén teljes fűkaszálást és bozót irtást-nyírást kell végezni. A faállomány száraz ágait el kell távolítani.

Tűz gyújtását, tűzrakást kifejezetten tiltjuk a rendezvény teljes területén és a rendezvényt körülölelő külső területeken.

A füves vegetációs területek kiszáradnak, könnyen éghetővé válnak.

Egy aljnövényzet, vagy egy gyenge lombkorona tűznél normál időjárási viszonyok között fel kell készíteni a vendégeket információs csatornákon keresztül (tájékoztatási küszöbérték).

Amennyiben a széljárás a rendezvény területe irányába fúj, úgy pernyeáramlásra és füstáramlásra kell felkészülni, ami már részleges beavatkozást igényelhet (operatív felkészülési szint).

Lombkorona tüzeknél már a kezdeti fázisban szükséges az operatív felkészülési szintet kihirdetni, mérsékelt széljárás esetén, amennyiben a széljárás a fesztivál irányába fúj, úgy részleges beavatkozásra is fel kell készülni, ki kell jelölni a veszélyeztetett terület határvonalát.

Viharos szél esetén koronaégésű tűznél teljes beavatkozás szükséges.

Magas füves vegetáció tüzek: A füves területeken keletkezett tűz nyílt tűz, tehát az égéshez szükséges oxigén korlátlanul rendelkezésre áll. A száraz füves területek veszélyes, kis energiájú gyújtóforrás hatására is lángra lobbanhatnak. Szerkezete csöves, levegős, ezért meggyulladásra könnyen végbemegy, égése heves és gyors.

4.3.2. Elektromos tüzek

Kisfeszültségű berendezések:

50-1000 V-ig. A kisfeszültségű berendezések tüzeinél az elektromos leválasztást a biztonsági szolgálat elvégzi. Amíg ez meg nem történik, a biztonsági távolság szigetelt vezeték esetén legalább 0,3 m, csupasz vezeték esetén legalább 0,9 m. Életveszély elhárításának és a tűz terjedésének meggátolása érdekében száraz, biztonságos helyről sugárral a tűzoltó készenléti szolgálat oltja a tüzet, a hivatásos egységek kiérkezéséig. A biztonsági személyzet a területet azonnal lezárja, legalább 10 m sugarú körben. Az oltás befejezése után a feszültség alatti villamos berendezést és nedves környezetét tilos megközelíteni, a feszültség-mentesítésig a helyszínt nem közelítheti meg senki.

Nagyfeszültségű berendezések:

Nem kerül telepítésre, a helyszínen nincs kiépítve.

Az elektromos kivitelű autók, járművek tüzeinek oltását a rendezvényhelyszínen rendelkezésre álló 6 kg-os porral oltó tűzoltó készülékekkel kell megkezdni biztonsági távolság megtartásával. Mivel a járművekben használatos akkumulátorok 24 órán belül újra gyulladhatnak, a tűzoltóság mielőbbi értesítése szükséges. A tűzoltók kiérkezéséig az őrzésről gondoskodni kell.

4.3.3. Gázpalackok, éghető gázok és folyadékok tüzei

A rendezvény területén nincs vezetékes gáz kiépítve, ezért a vendéglátó egységek PB gázpalackos technológiát használnak. A PB gázpalack a „fokozottan tűz- és robbanásveszélyes” tűzveszélyességi osztályba tartozik.

A rendezvény területén kizárólag biztonsági lefúvató szeleppel ellátott PB gázpalack használata megengedett.

Tűz keletkezése biztonsági lefúvatószelepes palackot használó helyiségekben

Tekintettel a bármikor bekövetkezhető lefúvatásra és annak hatásaira, teljes védőfelszerelés használata kötelező a beavatkozás alatt. Égő helyiségben történő lefúvatás több méteres láng csóvával jár és a hőmérséklet 1800-2200°C fok között van.

Biztonsági védőtávolság kijelölésére intézkedni kell. A kiterjedésig a terület lezárására, illetve megfelelő fedezékek felderítésére irányuló intézkedés a biztonsági szolgálat vezetője részére kötelező. A felderítést fokozott óvatossággal, minimális létszámmal kell végrehajtani. Minden ilyen esetben létre kell hozni egy több főből álló mentési csoportot, váratlan események esetére.

Az alábbi PB rendellenességek esetén szükséges intézkedések

Ha szivárgás áll fenn: a lehetséges gyújtóforrásokat meg kell szüntetni, a sütő-, főző berendezéseket ki kell iktatni. A szellőztetésről gondoskodni kell. A palackot el kell szállítani emberektől mentes övezetbe. A palack szelepét el kell zárni. A feladatot a hivatásos egységek kéréséig a biztonsági szolgálat végzi el, a kiürítési munkákat a biztonsági személyzet hajtja végre.

Ha a palackból kiáramló gáz ég: a környezetet el kell oltani, a palack hűtéséről gondoskodni kell, a szelepet el kell zárni, a többi palack intenzív hűtését folytatni kell.

Ha a palack környezete ég: fedezékből hűteni kell a palackot, utána emberektől mentes övezetbe kell vinni és tovább hűteni.

Ha a tűz közvetlenül nem veszélyezteti a palackot, hűtősugárral hűteni szükséges, majd a helyszínről el kell szállítani.

Vészhelyzet vizuális és akusztikus felismerésének lehetőségei:

1. a palack szelepe nyitva, szivárog
2. a palack szelepenél ég
3. a palack tűzben van, intenzív hő éri
4. a kifúvó láng kormoz, abnormális szaga van
5. a hűtővíz párolog, forró foltok tapasztalhatók
6. a festék leég a palack faláról (nem külső hő hatása miatt)
7. a kiáramlás zaja megváltozik
8. az égő szelepnél a láng nagysága nő, színe változik
9. a palack szelepeinek kinyitása után korom áramlik ki.

A palack állapotának vizsgálata:

10. Kéz rátételével a köpeny hőmérsékletének ellenőrzése.
11. Megfigyeléssel (párolgás, festékégés, lángkép stb.)

A fentieket összefoglalva a következő sémát állíthatjuk fel az égő, vagy tűztérben lévő gázpalackok mentésénél, oltásánál:

1. Ha szivárgás áll fenn: – lehetséges gyújtóforrásokat megszüntetni; – a szellőztetés lehetőségét növelni; – hasadó-nyíló felületeket növelni; – a palack szelepét elzárni, ha nem lehet biztonságos helyre szállítva kiegészíteni.
2. Ha a palackból kiáramló gáz ég: – környezetet eloltani; – palackot hűteni és a szelepet elzárni; – a többi palack intenzív hűtését folytatni.
3. Ha a palack környezete ég: – fedezékből hűteni a palackot; – utána semleges helyre vinni

és tovább hűteni.

4. Ha a tűz közvetlenül nem veszélyezteti a palackot: – hűtősugárral hűteni; – helyszínről elszállítani; – tűzoltással elősegíteni az elszállíthatóságát.

Éghető folyadékok tüzei

A rendezvény területén több vendéglátóipari egységben olaj vagy zsiradék hevítésével sütés történik, melyek könnyen lángra kaphatnak. Ilyen esetben a tűz gyors terjedésére kell számítani, ezért a biztonsági személyzet a területet azonnal lezárja, legalább 10 m sugarú körben.

A beavatkozás során teljes védőfelszerelés (tűzoltó védőruha, környezettől független légzőkészülék) használata kötelező.

Éghető folyadékot tilos vízzel oltani, mert az égő olaj a víz hatására robbanásszerűen kivetődik az edényből, ami égési sérüléseket és a tűz terjedését okozhatja.

Az égő olajat próbáljuk meg fedővel, tűzoltó takaróval lefedni, amennyiben ez nem megoldható, úgy alkalmazzunk porral oltó tűzoltó készüléket. Tűzoltó készülék használata esetén fokozott óvatossággal járjunk el, mert a nagy sebességgel kiáramló oltóanyag az olaj szétfröccsenését idézheti elő, ezért próbáljuk az oltóanyagot a lángterbe juttatni.

4.3.4. Gépjármű tűz

A rendezvényhelyszín területén, a rendezvény ideje alatt gépjárművel való közlekedés nem megengedett.

Gépjárműtűz esetén a területet 10 m-es körzetét le kell zárni, az alkatrészek (gumi) robbanására lehet számítani. A terület lezárásáról a biztonsági személyzet haladéktalanul gondoskodik.

Gépjármű tüzek esetén amennyiben a jármű benzin üzemű a kifolyó üzemanyag égése miatt a tűz átterjedhet a közelében lévő további gépjárművekre, éghető anyagokra, ezért a tűz környezetéből el kell távolítani az éghető anyagokat. A tűz környezetében álló gépjárművek, egyéb éghető anyagok eltávolítását is a biztonsági személyzet végzi.

A tűz oltásánál ügyelni kell a kicsapó lánghatásra. A motorháztető felnyitása kiemelt kockázatot jelent, csak védelemből lehet elvégezni. A motorháztető kinyitását követően friss oxigéndús levegő áramlik az égési zónába, mely által hirtelen belobbanás, szúrólánghatás következhet be.

A biztonsági személyzet alapvetően porral oltók használatával kezdi meg a tűz oltását.

Az elektromos kivitelű autók, járművek tüzeinek oltását a rendezvényhelyszínen rendelkezésre álló 6 kg-os porral oltó tűzoltó készülékekkel kell megkezdeni biztonsági távolság megtartásával. Mivel a járművekben használatos akkumulátorok 24 órán belül újragyulladhatnak, a tűzoltóság, illetve a helyszíni tűzoltó szolgálat mielőbbi értesítése szükséges. A tűzoltók kitérkezéséig az őrzésről gondoskodni kell.

4.3.5. Építmények, ideiglenes építmények tüzei

A rendezvény területén könnyűszerkezetes építmény tüzek fordulhatnak elő.

A könnyűszerkezetes építmények tüzeire jellemző a nagy hőhatás, intenzív füstképződés és gyors lángterjedés. A gyors lángterjedéssel hatványozódik az esélye a tűz átterjedésének a szomszédos építményekre, rendezvénytechnikai elemekre. Elsődleges cél a tűz gyors megfékezése, melyet elsősorban az építményekben elhelyezett és az üzemeltetők által készenlétben tartott tűzoltó készülékekkel kell megoldani.

A biztonsági személyzet a tűz észlelésekor a tervben foglalt protokoll szerint értesíti a hivatásos tűzoltó egységeket. Az értesítéssel párhuzamosan a veszélyeztetett területet elzárja, az ott tartózkodókat biztonságos – védett helyre irányítja. A tűz oltását további porral oltó készülékekkel végzi el elsődlegesen.

Intézkednek a szomszédos kereskedelmi és vendéglátó egységek kiürítéséről, azokban a tevékenység folytatását korlátozza, megszünteti. Elzárja a közműveket, szükség esetén

szakaszolást, vagy tűz áterjedés esetén teljes áramtalanítást végez. Átvizsgálja a szomszédos vendéglátó egységeket és az ott elhelyezett PB palackokat biztonságos, a rendezvény helyszínétől távol helyezi le, mely őrzéséről gondoskodik. Függetlenül a PB palackok állapotától hideg vízzel elvégzik a PB palackok hűtését.

A tűz oltását a vendéglátó egységekben fokozott óvatossággal kell végezni és feltételezni kell a PB palackok jelenlétét. A rendezvény területén biztonsági lefúvató szelepes PB palack használata javasolt, szűrőlánghatás elleni védelemről, fedezékről gondoskodni kell.

4.4. ESETLEGESEN KIALAKULÓ TŰZESEK ÉS INTÉZKEDÉSEK

4.4.1. Tűzoltásra való felkészülés

Tűz esetén a tűzoltóságra jelezni kell, akkor is, ha a tűz kialudt vagy sikerült eloltani!

Telefon: **105; 112**

4.4.2. Tűz észlelése, értesítési protokoll, tűzriasztás

Aki tüzet vagy annak közvetlen veszélyét észleli, köteles azt haladéktalanul jelezni a hívásfogadó központnak, a katasztrófavédelmi igazgatóság műveletirányító ügyeletének, vagy közvetlenül a tűzoltóságnak.

A jelzést a 112-es segélyhívó számon lehet leadni. Fontos figyelembe venni, hogy ezen a telefonszámon nem a helyi tűzoltóság fog jelentkezni. A tűzjelzés adásakor mindenképpen mondjuk be, mely településen történt a káreset, valamint próbáljunk plusz információt adni a helyszín megközelítésével kapcsolatban (pl. a város mely területén található az adott utca, üzlet, vagy étterem a közelben, egy jellegzetes épület, útszakasz stb.).

Tűzjelzés esetén a tüzet jelző személynek az alábbi információkat feltétlenül közölni kell:

- A tüzeset pontos helye, címe (a rendezvény területén belül a pontos keletkezési hely)
- Mi ég
- Mekkora a tűz terjedelme
- Van-e életveszélyben
- Mennyien tartózkodnak az épületben, helyiségben, szabadterén, rendezvényterületen
- Kiürítés folyamata
- A menekülő emberek menekülési útvonala
- A felvonulási útvonalak melyeken tűzoltó gépjárművel meg tudják közelíteni a helyszínt
- A jelző személy neve és telefonszáma

A jelző személy telefonszámát fontos megadni, mert a helyi tűzoltóság ügyelete a kivonulás közben sok esetben újra felveszi a kapcsolatot a jelzést adóval és próbál plusz információkhoz jutni, mely segítheti a beavatkozást.

A tüzet akkor is jelezni kell, ha kialudt, vagy sikerült eloltani!

Mindenki köteles a tűz jelzéséhez, a segítségkéréshez a távközlési/híradási eszközt rendelkezésre bocsátani, szükség esetén járművével segítséget nyújtani. A tűzjelzés díjtalan és más hívásokkal szemben elsőbbséget élvez.

A tűzoltóság riasztását követően értesíteni kell rendőrséget és a mentőket is függetlenül attól, hogy vannak-e sérült személyek.

A hivatásos egységek riasztását követően értesíteni kell az Irányítási Pont vezetőjét, aki értesíti a biztonsági szolgálat vezetőjét, műszaki vezetőt és a cégvezetőt, a rendezvény főszervezőjét.

A kikerülő hivatásos egységek első számú döntéshozó vezetője tűz esetén a tűzoltás vezetője.

4.4.3. Tűzoltás, kárelhárítás

A tüzet észlelő személy feladatai:

- A tűzoltóság riasztása a fentebb felsoroltak szerint
- A biztonsági személyzet azonnali tájékoztatása
- Az épületben, helyiségben, szabad téren tartózkodók riasztása kiabálással, hangosítással.
- Az ajtók, kapuk kinyitása vagy kinyittatása az építményekben
- Információgyűjtés a tűz jellemzőiről
- Tűz oltásának megkísérlése
- Áramtalanítás, közművek elzárása vagy azok megtételére való intézkedés
- Vendéglátó egységekből a PB palackok biztonságos helyre történő elszállítása

A keletkezett tűz oltását meg kell kísérelni a rendelkezésre álló eszközökkel:

- Tűzoltó készülékkel
- Tűz pokróccal való letakarásával
- Éghető anyag eltávolításával
- Áramtalanítás után vízzel.

Tűz esetén teljes áramtalanítást kell végezni!

Egy esetlegesen kialakuló tűz esetén számítani kell a gyors tűzterjedésre. a szabadtéri tüzekre jellemző, hogy gyors lángterjedéssel és magas hőmérséklettel jár. Az égéshez és a tűz gyors terjedéséhez szükséges friss levegő nagymértékben segíti elő a tűzterjedést.

A tűz oltását úgy kell végezni, hogy a keletkező hő és füst ne a menekülő személyek irányába áramoljon. A szomszédos belső tűszakaszokat védősugárral kell hűteni, ezzel meggátolva az esetleges tűzátterjedést.

A mentőegységek, egészségügyi szolgálat gépjárműveikkel a helyszínre vonulnak, és ellátják a sérülteket, füstmérgezésben szenvedett menekülőket.

A tűzoltás vezető intézkedik a szükséges további mentőegységek, tűzoltó egységek riasztásáról.

4.4.4. Kiürítés és menekítés

A hangosbemondó rendszeren keresztül tájékoztatást kell adni a résztvevők részére a gyülekezési pontról.

A biztonsági személyzet kiemelt figyelmet fordítson a jelen lévő gyermekkorúakra. A menekülés során könnyen elveszíthetik szüleiket, kísérőiket és visszafordulhatnak a tűz irányába. Az elveszett gyermekek számára gyülekezési (gyűjtési) pontot kell kijelölni, melyről a rendőrséget és a kiérkező mentőszolgálatot azonnal tájékoztatni kell. A gyermekét elvesztett szülőkre is fokozottan kell figyelni, a gyermekét elvesztett szülő kétségbeesetten futhat vissza a tűz irányába a gyermekét keresni.

Fokozott figyelemmel kell kísérni az időskorúak és a mozgásukban korlátozottak menekülését, nehezebben mozognak, a menekülő emberek könnyen sérüléseket okozhatnak nekik, esetleg eleshetnek a menekülő tömegben.

Az intézkedési tervben, valamint a kiürítési dokumentációban foglaltak szerint végezze a menekítést a biztonsági személyzet.

A tűz észlelésekor az épületben, szabad téren tartózkodókat riasztani kell, az épületet, helyszínt azonnal el kell hagyni, ott csak a tűz oltásán ténykedők tartózkodhatnak. Feltétlenül kerülni kell az esetleges hősködést. Amennyiben a tűz a visszavonulási útvonalakat meggátolhatja, úgy a tűz oltását abba kell hagyni és az épületet, szabad teret minél előbb el kell hagyni.

A tűzoltóság kiérkezésekor a tűzoltás vezetőjét minden szükséges információval el kell látni.

A mentés során feltétlenül kerülni kell a pánik helyzet kialakulásának bekövetkeztét. A biztonsági személyzet higgadt viselkedése életmentő lehet!

Tűz keletkezése esetén a PB palackokat a helyszíntől távol biztonságos helyre kell szállítani. Az őrzésükről gondoskodni kell.

A biztonsági lefúvatószelepes PB palack túlnyomása esetén szúrólánghatásra kell számítani, mely súlyos égési sérüléseket okozhat.

4.4.5. Helyszíni biztosítás

A helyszín biztosításáról a biztonsági személyzet gondoskodik, a káresemény felszámolása során a kiérkező hivatásos egységek munkáját a kárhely parancsnok utasításai szerint segíti.

4.4.6. Felvonuló egységek biztosítása

A felvonuló egységek irányítására a biztonsági személyzetnek fel kell készülni. Amennyiben a távolból hallatszanak a szirénák hangjai, a személyzet megállítja a forgalmat mind a gyalogos, mind a gépjárművel történő közlekedést és biztosítja a felvonulás zavartalanságát. Amennyiben egyes közterületeken tömegesen menekülő emberekre lehet számítani, arról tájékoztatást kell adni a tűzoltóság részére: 105 telefonszámon.

4.4.7. Együttműködés

A hivatásos szervek utasításait a rendezvény teljes személyzete maradéktalanul teljesíti.

4.4.8. Tűzoltás utáni feladatok

A tűz oltását követően a helyszíni őrzésről, az esetleges helyszín biztosításáról a biztonsági szolgálat gondoskodik. A helyreállítás, illetőleg a rendezvény folytatására a hatóságok kifejezett hozzájárulása előtt nem kerül sor.

4.5. TÁRSADALMI, KÖRNYEZETI, SZOCIOLÓGIAI VESZÉLYFORRÁSOK ÉS KOCKÁZATI TÉNYEZŐK

4.5.1. Vélelmezett pánikot okozó jelenség

A tömegben figyelmet kell fordítani a vélt, pánikot keltő események kialakulására.

Amennyiben ilyen jelzés érkezik a biztonsági személyzet felé, úgy azt a biztonsági személyzetnek haladéktalanul ki kell vizsgálni, és a pánikkeltésért felelős személyeket el kell különíteni a közönségtől, megelőzendő a pánik kiterjedését!

A pánikhelyzet specialitását az adja, hogy bármelyik helyzet lehet az indikátora, ahhoz, hogy megvalósuljon. A tömegben kialakuló olyan tudatállapot, amely menekülésre készítet, úgy, hogy figyelmen kívül hagyják a tömegben lévő személyek a józan eszüket. Vészhelyzetben előfordulhat ennek kialakulása, ezért első sorban az ilyen helyzetek megvalósulását kell elkerülni, erre kell figyelmet fordítani. Kialakuló pánikhelyzetben a látogatók józan eszüket hátra hagyva, másokat kezdenek el követni, ezért is vannak mindenki által érthető módon elhelyezve a menekülési útvonalak. Ezekre felhívni a figyelmet, valamint azonnali tájékoztatást kell eszközölni a tömeg megnyugtatása és informálása miatt. Szükség esetén az eseményt korlátozni, szüneteltetni, megszüntetni.

4.5.2. Szándékos károkozás

A rendezvényen nem kizárt szándékos, rosszindulatú károkozás bekövetkezése. Amennyiben ilyen esemény áll fenn úgy a biztonsági személyzet haladéktalanul gondoskodik a stratégia jellegű infrastruktúrák (elektromos hálózat, színpadok, sátrak stb.) fokozott biztosításáról, valamint értesítik a rendőrséget. Amennyiben a károkozás mértéke a teljes rendezvény lebonyolítását befolyásolja, úgy a szervezők intézkednek a rendezvény elhalasztásáról, felfüggesztéséről, végső esetben a beszüntetéséről.

4.5.3. Közlekedés

Amennyiben a rendezvényen nem várt, és a működést veszélyeztető közlekedési helyzet áll fenn úgy biztonsági személyzet és az autó információs személyzet mindent megtesz, hogy minél gyorsabban elhárításra kerüljön a kialakult forgalmi akadály. Amennyiben a szervezői beavatkozás nem elegendő, úgy rendőri beavatkozást kér a biztonsági szolgálat.

Rendezvény megközelítése során a közterületek jelentős gépjármű és gyalogos forgalmára kell számítani és felkészülni. A megközelítés közterületen történik, melyen a rendezvényszervezőnek nincs jogosultsága korlátozó intézkedéseket foganatosítani.

4.6. VESZÉLYES IDŐJÁRÁSI HELYZETEK KIALAKULÁSA

Veszélyességi szintek

A figyelmeztetések és a riasztások során 3 veszélyességi szintet különböztetünk meg. Ha nem várható a meghatározott kritériumoknak megfelelő veszélyes jelenség, az adott régió zöld színnel jelenik meg.

Első szint (sárga)

Az ebbe a kategóriába sorolt időjárás események nem szokatlanok, de potenciális veszélyt jelenthetnek, ezért tanácsos elővigyázatosnak, óvatosságnak lenni, főként az időjárás hatásainak jobban kitett tevékenységek során. Különösen a bizonytalanabb kimenetelű, gyorsan változó időjárás helyzetekben célszerű a szokásosnál gyakrabban és részletesebben tájékozódni a várható időjárás felől.

Második szint (narancs)

Veszélyt hordozó időjárás jelenség, amely káreseményekhez vezethet, vagy akár személyi sérülést, balesetet is okozhat. Érvényben lévő veszélyjelzés esetén legyünk nagyon körültekintőek, vigyázzunk saját biztonságunkra és értékeinkre. Részletesen tájékozódjunk az időjárás alakulásáról. Kövessük a megbízható média által közvetített tanácsokat, illetve a hatóságok utasításait.

Harmadik szint (piros)

Veszélyes, komoly károkat okozó, sok esetben emberi életet is fenyegető időjárás jelenségek, amelyek rendszerint kiterjedt területeket érintenek. Érvényben lévő veszélyjelzés esetén legyünk különös figyelemmel értékeinkre és saját biztonságunkra. Folyamatosan kísérjük figyelemmel a legfrissebb hivatalos meteorológiai információkat. Minden körülmények között kövessük a hatóságok utasításait. Tartózkodjunk biztonságos helyen. A veszélyjelzés e legmagasabb (piros) szintjére már csak a meglehetősen ritkán előforduló események kerülnek.

Szélcsend	0 m/s	0 km/h	nincs teendő
Gyenge szél	1-3 m/s	4-11 km/h	nincs teendő
Mérsékelt szél	4-7 m/s	15-25 km/h	tájékoztatási küszöbérték
Élénk szél	8-11 m/s	29-40 km/h	részleges felkészülés szint
Operatív felkészülési szint a 40 km/h			
Erős szél	12-16 m/s	43-58km/h	részleges beavatkozás
Viharos szél	17-24 m/s	61-86km/h	nagyarányú beavatkozás
Erős vihar	25-32 m/s	90-115 km/h	teljes beavatkozás
Orkán	33- m/s	119- km/h	teljes beavatkozás

4.6.1. Szél-szélvihar

Szél-szélvihar esetén függően a szélerősségtől a szervezők és a biztonsági személyzet gondoskodik a látogatók biztonságáról, szükség szerint a rendezvény szüneteltetéséről, beszüntetéséről. Várhatóan nagyobb szél kialakulása esetén, mérlegelést követően gondoskodni kell a kiürítésről, a szél által veszélyeztetett infrastruktúráknál kezdve. Szükség szerint a hangosbemondó rendszeren, a kézi beszélőkön, és az őrpontokon is tájékoztatni kell a látogatókat a teendőkről. (A mutatványos berendezések, színpadok, sátrak szélterhelésére vonatkozó minősítéseket a felelős rendezvényszervezőnek a rendezvény helyszínén kell tartania.)

A rendezvényen az 1. és 2. színpad esetében a színpadfedés az üzemi szélterhelés zárt (hálózott) oldal- és hátfalakkal max. 55 km/óra, nyitott falakkal 70 km/óra. E fölötti szélsébség esetén a tetőt le kell engedni, környezetében ember nem tartózkodhat.

Tartósan 90 km/órát meghaladó széllokések esetén a rendezvényt fel kell függeszteni.

4.6.2. Eső és esővel együtt járó szélvihar

Amennyiben esővel együtt járó szélvihar alakul ki, úgy az eljárás azonos az előző pontban leírtakkal, azzal a kiegészítéssel, hogy egy esetleges kiürítés esetén külön figyelmet kell fordítani az esővíz által a talajban keletkezett csúszásveszélyre, és ennek figyelembevételével kell a kiürítést irányítani. Párhuzamosan ezzel, amennyiben indokolt, haladéktalanul gondoskodni kell az energiahálózat lekapcsolásáról.

4.6.3. Fokozott villámtevékenység

Amennyiben fokozott villámtevékenység kialakulására lehet számítani, vagy már kialakult helyzetben fokozott villámtevékenység jön létre, úgy a szervezők mérlegelést követően beszüntetik a rendezvényt, gondoskodnak a terület kiürítéséről, figyelmeztetik a közönséget, hogy milyen irányba mozogjanak, milyen tevékenységeket folytassanak.

4.6.4. Tartósan magas vagy folyamatosan emelkedő hőmérséklet

Amennyiben tartósan és fokozatosan emelkedik a hőmérséklet, úgy a szervezők és a biztonsági személyzet kiemelt figyelmet fordít a vegetációs tüzek kialakulásainak veszélyére, a lehetőségekhez mérten locsolással csökkentik ezen veszélyforrások kialakulásának esélyét.

Amennyiben Hőségriadó kerül elrendelésre, úgy a rendezvény szervezői erről tájékoztatják a rendezvényen a közönséget, hogy megelőzzék a tömeges rosszulléteket. Szükség szerint gondoskodnak a vízosztásról, fektetésről.

4.6.5. Jégeső

Amennyiben az időjárási jelenségek közül jégeső alakul ki úgy a szervezők a biztonsági személyzettel közösen gondoskodnak a rendezvényen a veszélyeztetett korcsoport sérüléseinek minimalizálásáról, valamint a pánik kialakulásának megakadályozásáról. Hangosbmondón informálják a vendégeket a szükséges teendőkről.

4.6.6. Időjárás veszélyhelyzeti evakuációs protokoll

Az élet és vagyonbiztonság érdekében az alábbi cselekvési protokollok kerülnek kivitelezésre a rendezvény teljes területe vonatkozásában.

Felkészülés viharos időjárásra:

Heti és napi előrejelzést a szervezők figyelik az Országos Meteorológiai Szolgálat honlapján.

A rendezvényen rendelkezésre álló színpadi hangosításon keresztül szükség szerint tájékoztatjuk a látogatókat.

Cselekvés terv:

Amennyiben villámtevékenységgel járó időjárási esemény várható erről a színpadi hangosításon keresztül tájékoztatjuk a látogatókat

Amennyiben a rendezvényhelyszínt érinti a várható villámtevékenység, úgy a programokat szüneteltetik, felfüggesztik a veszélyes időjárási jelenség fennállásáig, melyről a felelős rendezvény szervező intézkedik. Amennyiben a várható kísérő szél lehetővé teszi, úgy a vendégeket a gyülekezési pontokra terelik, amennyiben narancssárga riasztás lép érvénybe, úgy a rendezvényt megszakítják és a terület kiürítésre kerül.

4.7. EGÉSZSÉGÜGYI JELLEGŰ VESZÉLYFORRÁSOK ÉS KOCKÁZATI TÉNYEZŐK

4.7.1. Mentési Terv elkészítésére vonatkozó szabályok

Az egészségügyi biztosítást a rendezvényen a mentésről szóló 5/2006. (II. 7.) EüM rendelet alapján az Országos Mentőszolgálat látja el.

A Mentési Terv készítése az OMSZ kötelezettsége, annak határidőre történő elkészítésére, illetőleg tartalmi megfelelésére nincs ráhatása a rendezvény szervezőnek.

Az Országos Mentőszolgálat a Mentési Tervet önálló eljárásban a hatóságok részére hivatali úton benyújtja.

A Mentési Tervet legkésőbb a rendezvény megkezdése előtt 5. nappal a rendezvényszervező részére megküldi.

A mentési tervnek tartalmaznia kell a rendezvény sajátosságainak figyelembevétele mellett az alább felsoroltakat. Mivel a rendezvény jellegéből adódóan az alkohol fogyasztás, valamint a pszichoaktív szerek, bódító hatású kábítószerek használata jelen van, így az azok használatából adódó egészségügyi ellátásra, mentésre is ki kell terjednie a mentési tervnek.

„5/2006. (II. 7.) EüM rendelet 11/A. § (1) A rendezvény egészségügyi biztosítását ellátó mentési tevékenységet végző szervezetnek 5000 fő feletti létszámú rendezvény esetén - ha az OMSZ illet nem készítette, akkor az OMSZ illetékes szervének bevonásával - mentési tervet kell készítenie, amelyet a rendezvény megkezdése előtt legalább 5 munkanappal a rendezvény szervezőivel és a biztosításba bevonásra kerülő más szakmai szervezetekkel egyeztetnie kell. (...)

(2) A mentési tervet az adott rendezvény jellegére, a résztvevői létszámra, a földrajzi körülményekre és a rendezvény időpontjában várható időjárásra figyelemmel kell elkészíteni.

*(3) * A mentési tervnek tartalmaznia kell*

a) a tervezett rendezvény jellegét, helyét, időpontját,

b) a résztvevők becsült számát,

c) a rendezvénybiztosításhoz tervezett mentőegységek számát, típusát, típusok szerinti bontásban és darabszámmal,

d) a rendezvénybiztosításban résztvevők számát, egészségügyi képzettség szerinti bontásban,

e) a részletes helyszínrajzot, amely tartalmazza az oda- és elvezető, továbbá a menekülési és kiürítési útvonalakat,

f) a tervezett mentőegységek elhelyezését és kapcsolattartásuk módját,

g) a mentőhelikopter számára biztosított leszállási lehetőség helyét, amennyiben annak biztosítása szükséges,

h) a rendezvénybiztosítást vezető személy nevét, szakképzettségét, elérhetőségét,

i) a társszervekkel való kapcsolattartás rendjét.”

Vál-Völgyi Fesztivál

Alcsútdoboz

MELLÉKLET

MENEKÜLÉSI TERV

MENEKÜLÉSI TERV

